

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ЭО30.В.00051

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № 0001015  
"Этернит". Место нахождения и фактический адрес: 249080,  
Калужская обл., Малоярославецкий район, п. Детчино, ул. Строительная, д. 2. ОГРН: 1064027055102.  
Телефон +7 48431 56200, факс +7 48431 56200.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Promat International N.V. Место нахождения и фактический адрес: Bormstraat 24,  
B-2830, Tisselt, Бельгия. Телефон +32 15-71-81-03, факс +32 15-71-81-09.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва,  
ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег.  
№ РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит минеральных PROMATEST®250 на основе синтетически гидратированных гранул силиката кальция, технологический регламент № 1.01-16 от 11.01.2016 г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 15 2900

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6806 10 000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). (См. Приложение бланк № 0000652)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний №№ 18 с/ск/оз-2016, 19 с/ск/оз-2016, 20 с/ск/оз-2016 от 06.04.2016 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0036 стр/ск/оп от 01.02.2016 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.04.2016 по 07.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)



Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ЭО30.В.00051

(обязательная сертификация)

№ 0000652

Огнезащитная эффективность системы конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит минеральных PROMATECT®250:

- 3-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 25 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 90 мин.
- 1-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 45 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 168 мин.
- 1-я группа огнезащитной эффективности (ГОСТ Р 53295-2009) при общей толщине плит 50 мм; время достижения критической температуры 500°C на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 (ГОСТ 26020-83) составляет 181 мин.

Для ознакомления



Руководитель (заместитель руководителя)  
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Саша*  
Подпись

*А.В. Ржанковский*  
Подпись

Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия

А. В. Ржанковский  
инициалы, фамилия