



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR150.H.01189
(номер сертификата соответствия)

029166
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФФЛЕКС" (ООО "ПРОФФЛЕКС").
Адрес: 301651, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск,
улица Связи, дом 10, строение 1. ОГРН: 1097154022943. Телефон: 84876221882.
Факс: 84876221882. Электронная почта: zavod@profflex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность", РОССИЯ, 301760, Тульская область, г. Донской, ул.
Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.
Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от
07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Пена монтажная огнестойкая однокомпонентная полиуретановая «PROFFLEX
FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м³ до 25 кг/м³, выпускаемая ТУ 2257-003-
61852303-2014 (См. приложение – бланк № 004624). Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94
"Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования".
ГОСТ 30247.1-94
"Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции".
См. приложение – бланк № 004624.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.170

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 370-С-18 от 19.11.2018 г.
ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная
Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ
ЮАБ0.ЭО.ОС.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04604 от 23.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 21.11.2018 по 20.11.2021

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

ООО "ТД "Рубеж"
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
Тел. (812) 244-17-62
А.А. Гомзов info@spb01.ru
www.spb01.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.PR150.H.01189
(номер сертификата соответствия)

004624
(учетный номер бланка)

Наименование продукции	Глубина заделки шва, не менее, мм	Ширина шва, не более, мм	Предел огнестойкости строительной конструкции
Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой однокомпонентной полиуретановой «PROFFLEX FIRE BLOCK» плотностью от 13 кг/м ³ до 25 кг/м ³ , выпускаемой по ТУ 2257-003-61852303-2014, с применением металлического наличника шириной не менее 75 мм согласно инструкции по монтажу.	100	40	EI60
	100	20	EI90
	200	40	EI150
	200	10	EI240

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Коншин



ООО "ТД "Рубеж"
Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
Тел. (812) 244-17-62
info@spb01.ru
www.spb01.ru