

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0322189



Серия А

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре  
№ ВУ/112 02.01. 033 00465

Срок действия с 14.03.2016 по 13.03.2021

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (№ ВУ/112 033.01), 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная ООО "НПО НОРТ", 426028, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, 57.

и представленная на сертификацию под наименованием Биопирен (антипирен-антисептик) для тканей "НОРТЕКС-С".

ТУ 2499-007-24505934-01 с изм. 11.

код ОКП РБ – 20.59.59

Серийное производство.

код ТН ВЭД ТС – 3824907000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ, ст. 5 п.п. 3.2, 3.3, 3.5 (СТБ 11.03.02-2010, п. 5.6.2, при обработке с расходом не менее 230 г/м.кв. обеспечивает трудновоспламеняемость тканей содержанием вискозы-30% и полиэстера-70%).

Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "НПО НОРТ", 426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 29, ф. 117.

код УТ –

Сертификат выдан на основании:

а) документов отчет о проверке производства от 14.03.2016;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС" МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №04-52/204П от 19.02.2015.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия

Дополнительная информация



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор

подпись

Э.Э.Шатило  
инициалы, фамилия

С.А.Зданевич  
инициалы, фамилия