



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

www.nso.pb.ru, e-mail: nso.pb@nso.pb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.179.Н.00399**
(номер сертификата соответствия)

032982
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
 Юридический адрес: 127410, г. Москва, Муниципальный округ отрадное вн.тер.г., Алтуфьевское ш., ДВЛД.31Б, помещ. II,ком.1.РОССИЯ, Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ, телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746409208.
 Юридический адрес: 127410, г. Москва, Муниципальный округ отрадное вн.тер.г., Алтуфьевское ш., ДВЛД.31Б, помещ. II,ком.1.РОССИЯ, Фактический адрес: 195030, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ, телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнезащитный лак «ОГНЕЗА-ЛАК» марки «ОГНЕЗА-ЛАК-ВД» на водной основе для изделий и конструкций из древесины, выпускаемый по ТУ 20.30.22-034-92450604-2020. ТР № 018/19-1.
 Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – слабогорючие код ОК 034 (ОКПД 2) (Г1). Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – **20.30.22.110**
 трудновоспламеняемые (В1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2). код ТН ВЭД ЕАЭС
 Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2). Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 – нераспространяющие (РП1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д21-10-07/3 от 07.10.2021 г.
 ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P41453 от 11.01.2019 г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.10.2021 г. по 07.10.2024 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов