

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00128

№

(номер сертификата соответствия)

030668

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»),
ОГРН: 1107746458676
Юридический адрес: 111024, город Москва, 2-я Кабельная улица, дом 2, строение 50, РОССИЯ.
Фактический адрес: 111024, город Москва, 2-я Кабельная улица, дом 2, строение 50, РОССИЯ,
телефон: +7 (495) 956-2150, адрес электронной почты: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»)
Юридический адрес: 111024, город Москва, 2-я Кабельная улица, дом 2, строение 50, РОССИЯ.
Фактический адрес: 141801, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 36, корпус 1,
РОССИЯ, телефон: +7 (495) 956-2150, адрес электронной почты: sekretar@texon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краска огнезащитная ВУП-3Р для стальных конструкций, выпускаемая по ТУ 2313-039-66828143-2016. Нанесение согласно технологической инструкции ТИ 045-2016.
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)
(См. приложение - бланк № 005649)

код ТН ВЭД ЕАЭС

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №БЦПР190-12-19/1 от 19.12.2019 г. ИЛ ООО "Биквест Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 12.05.2016 г, 140203, Россия, Московская область, город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 16.08.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2019 г. по 19.12.2024 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)



С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00128
 (номер сертификата соответствия)

005649
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Время достижения опытным образцом критической температуры 500 ⁰ С - не менее 90 мин, при толщине сухого слоя не менее 1,58 мм и расходе 2,57 кг/м ² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 45 (ГОСТ 8239-89) (приведенная толщина металла 5,8 мм), при нанесении на грунтовку ТЕХОН [®] 0199 ЕР (ТУ 20.30.22-060-66828143 – 2019) толщиной слоя 60 мкм.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Ю.Б. Ненашев