



МЧС России

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телетайп: 346417 “Наука”. Телефон: (095) 521-23-33. Телеракс: (095) 529-82-52
E-mail: fire.scie@fire-science.msk.ru
http://www.vniipo.ru

В.И. Дворс № 43/3.1 ДДСД
На № 236 от 18.10.2005г.

Генеральному директору
Компании «Алатекс»
А.В. Федоринову
111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д.13, стр.3.

Согласно данным, представленным в Сертификате пожарной безопасности (№ ССПБ.RU.ОП.047.H00029), древесина, обработанная огнезащитным составом серии «Пирилакс» (производитель – НПО «НОРТ») с расходом не менее 400 г м⁻² без учета потерь имеет следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести по ГОСТ 30244 – Г1;
- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1;
- группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032 – РП1;
- группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2.

Начальник

Н.П.Копылов

Смирнов Н.В.
529-84-64

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ
СЕРТИФИКАТА ВНИИПО**