



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.198/2.Н.00135

(номер сертификата соответствия)

028246

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»),
ОГРН: 1107746458676

Юридический адрес: РОССИЯ, 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.

Фактический адрес: РОССИЯ, 11141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 3/10, стр. 15,

телефон: +7 (495) 956-2150, email: sekretar@texon.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «НПП ТЕПЛОХИМ» (ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»),

Юридический адрес: РОССИЯ, 111024, г. Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, стр. 50.

Фактический адрес: РОССИЯ, 141801, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 36,

корпус 1, телефон: +7 (495) 956-21-50, email: sekretar@texon.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр",

ОГРН 1137746804612 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.198/2 от 22.07.2015г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17,

тел. +7(495) 675-85-81.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция противопожарного железобетонного перекрытия, состоящая из монолитной панели марки бетона В20 с толщиной слоя бетона 25 мм, многпустотной панели толщиной 400 мм марки бетона В45 с толщиной слоя бетона 35 мм, многпустотной панели толщиной 265 мм марки бетона В45 с толщиной слоя бетона 35 мм (ГОСТ 9561-91), покрытая краской огнезащитной ВУП-2Б, при толщине сухого слоя 1 мм и расходе 1,8 кг/м² (без учета технологических потерь), ТУ 2316-032-66828143-2016. Нанесение по Технологической инструкции ТИ 036-2016 от 01.07.2016.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные.
Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.
Предел огнестойкости – REI150

код ОК 034 (ОКПД 2)
20.30.11.120

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-04-24/1 от 24.04.2018г. ИЛ ООО "Ланта Центр",
свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.180/2
от 22.07.2015 г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ РСК.RU.0001.P390195 от 01.02.2017г, выдан ОС ООО "СОЮЗ
ТЕСТ" номер свидетельства № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.04.2018 г. по 24.04.2023г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю Смолин